

4.1 Art und Ausmaß aller luftverunreinigenden Emissionen einschließlich Gerüchen, die voraussichtlich von der Anlage ausgehen werden

Es treten im Normalbetrieb keine luftverunreinigenden Emissionen auf.

Das Notstromaggregat wird ausschließlich zum Zweck der Notstromversorgung der Eigenbedarfsanlage betrieben. Im Normalbetrieb ist das Notstromaggregat nicht eingeschaltet. Nur im Test- oder Ströungsfall läuft das Aggragt automatisch an.

Für Nostromaggregate finden nach TA Luft 5.4.1.4 die Emissionswerte für Kohlenmonoxid und Stickstoffoxid keine Anwendung.

Der Grenzwert bezüglich Staub (max. Massenkonzentration $80\text{mg}/\text{m}^3$) und Formaldehyd (max. Massenkonzentration $60\text{mg}/\text{m}^3$) wird eingehalten.

Der Emissionsbericht des Motors sowie eine Bestätigung über die Emission von Formaldehyd ist beigefügt.

Anlagen:

- Abgasbericht NSA
- Formaldehyd NSA