

### 4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schalleistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz- maßnahmen
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LKS 401	Normalbetrieb	365 Tage / Jahr				92	Prüffeldmessung	keine
LKS 402	Normalbetrieb	365 Tage / Jahr				92	Prüffeldmessung	keine
NSA	Probelauf	1 Tag / Monat		zw. 6:00 und 19:00 Uhr		62	7m Entfernung	keine