

Lfd.-Nr	Leitungsnummer	Abschnitt	Untersuchungsbereich Objektart und ggf. Lage links / rechts der Achse	Immissionsort	Adresse	Gemarkung	Flurstück Nr.	Längen- station	seitl.Abstand vom Immissionsort zur Achse (+ rechts) (- links) (m)	Verlegeart im Bereich des Objektes	Minimale Überdeckung Rohr Oberkante bis EOK (m)	Verlegetiefe (Unterkante Rohr) (m)	max. Strom (A)	Maximale Magnetische Flussdichte (μ T) am Objekt (0,2 m Höhe über EOK)	Maximale Magnetische Flussdichte (μ T) am Flurstück (0,2 m Höhe über EOK)	Bemerkung
1	LH-13-328	UW Kreis Segeberg KÜA Henstedt-Ulzburg/Ost	Flurstück wird überquert Gebäude links der Kabelachse	Hauptgebäude	Hamburger Straße 153 24558 Henstedt-Ulzburg	Ulzburg Flur 6	56/6	2+062	+16,8	Bohrung	3,40	3,75	3600	17,50	44,04	
2	LH-13-328	UW Kreis Segeberg KÜA Henstedt-Ulzburg/Ost	Flurstück rechts von Kabelachse	Hauptgebäude	Bro,mbeerweg 24558 Henstedt-Ulzburg	Ulzburg Flur 6	280	2+310	+24,0	Bohrung	1,60	1,95	3600	2,54	7,06	
3	LH-13-328	KÜA Kisdorferwohld/West KÜA Kisdorferwohld/Ost	Flurstück rechts von Kabelachse	Hauptgebäude	Ellernbrook 4 24629 Kisdorf	Kisdorf Flur 17	162	0+991	-34,6	offene Verlegung	1,80	2,05	3600	1,68	7,54	
4	LH-13-328	KÜA Kisdorferwohld/West KÜA Kisdorferwohld/Ost	Flurstück links von Kabelachse	Hauptgebäude	Wakendorfer Straße 14 24629 Kisdorf	Kisdorf Flur 17	33/11	1+374	+61,8	Bohrung	3,40	3,75	3600	0,61	10,79	