Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	109	**T1-41,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1422 - Jübek	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32528038,36	6040583,4	17,65	Privat (371)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Schuby	Schuby; Flur 18	24/1

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	(08.01.2015)	kf-Wert [m/s]	

vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Straßenrandgraben ca. 30 m südlich -- 2 m breit, 0,5 m tief; trocken
keine weiteren Gräben/Wasserläufen vorhanden -- Flächen mit "Knicken" (Wällen) begrenzt

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt

Abfluss Fließgewässer [l/s]		Datum:	

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

Vernässung des Flurstückes/Fläche infolge Regen bei der Begehung

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	109	**T1-41,00**

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort

Foto 2: Straßenrandgraben ca. 30 m südlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	109	**T1-41,00**

KARTENAUSSCHNITT