

Pass für Maststandort		Mast-Nr. 111	Masttyp WE100-48,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1422 - Jübek		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32528116,73	6041242,9	15,94	Privat (191); Privat (359)	
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg		Schuby	Schuby; Flur 18	6/3
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 1 m	(07.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Straßenrandgraben ca. 150 m westlich -- 2,5 m breit, 1,3 m tief; Flurabstand ca.1 m uGOK; kein Fließen erkennbar				
Straßenrandgraben (B 201, Flurstück 9/5) ca. 180 m südlich -- 2,5 m breit, 1,2 m tief; trocken				
keine weiteren Gräben/Wasserläufen vorhanden -- Fläche mit "Knicken" (Wällen) begrenzt				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt				
Abfluss Fließgewässer [l/s]		Datum:		
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Straßenrandgraben ca. 150 m westlich			(nur für Niederschlagswasser geeignet)	
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein	
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein	
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
Vernässung des Flurstückes/Fläche infolge Regen bei der Begehung				
Maststandort auf Knick				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	111	WE100-48,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort - Nordseite



Foto 2: geplanter Standort - Südseite



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 150 m westlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	111	WE100-48,00

KARTENAUSSCHNITT

