

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		117	T1-50,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1422 - Jübek		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32527766,79	6043387,62	14,44		Privat (460)
Landkreis		Gemeinde		Gemarkung
Schleswig-Flensburg		Schuby		Flur 5
				Flurstück
				5/1
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		ca. 1,1 m u. OK Weg		kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:	
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Straßenbegleitgraben gegenüber vom Maststandort in östlicher Richtung				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Oberverband:				
Eider-Treene-Verband				
Wasser- und Bodenverband:				
WBV Schuby-Silberstedt				
Abfluss Fließgewässer [l/s]		nicht ermittelbar		Datum:
				08.01.2015
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Graben nur für Ableitung von Niederschlagswasser geeignet. Abwässer müssen gesammelt und abgeführt werden.				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
Abmaße Graben:				
Breite Sohle: ca.0,60m				
Breite Graben GOK: ca.1m				
Tiefe: 0,60m u GOK				
gemessener Wasserstand: ca. 0,1m ü Sohle; Fließrichtung: Nordost; Zustand: stark verkrautet				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	117	T1-50,00

FOTOS



Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: West



Bild 2: Straßenentwässerungsgraben nur für Niederschlagswasser geeignet

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	117	T1-50,00

KARTENAUSSCHNITT

