

<b>Pass für Maststandort</b>		Mast-Nr.	Masttyp	
		<b>44</b>	<b>WA160-33,00</b>	
<b>LAGEBESCHREIBUNG</b>				
TK25	1623 - Owschlag		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe	ESP [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32540033,07	6023604,97		70,17	Privat (455)
Landkreis		Gemeinde		Gemarkung
Rendsburg-Eckernförde		Alt Duvenstedt		Alt Duvenstedt Flur 7
				Flurstück
				82/3
<b>SITUATION AM STANDORT</b>				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]				kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]				Datum: 15.01.2015
vorhandene offene Wasserläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine offenen Wasserläufe vorhanden				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
WBV Obere Sorge				
Abfluss Fließgewässer [l/s]		nicht ermittelbar		Datum: 15.01.2015
<b>WASSERHALTUNG</b>				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen in nordöstlicher Richtung zwischen den Flurstücken 1 und 53/10. Graben mündet in die Sorge.				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
keine Gewässer erster Ordnung				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
<b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>				
Maststandort auf dem Flurstück 82/3 ist stark vernässt.				
Graben zur Ableitung von Abwässern muss beräumt werden.				

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>44</b>	<b>WA160-33,00</b>

**FOTOS**

Bild 1: Maststandort, Blickrichtung: Süd



Bild 2: Übergabepunkt, Blickrichtung: Nord

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	44	WA160-33,00

**KARTENAUSSCHNITT**

