Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	130	**WA160-36,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1422 - Jübek	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32526260,36	6048214,07	15,95	Privat (491)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Bollingstedt	Bollingstedt; Flur 13	70/1 und 71

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	0,2 m (07.01.2015)	kf-Wert [m/s]	

vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Graben 200m südwestlich (Flurstück 72), 0,90m breit x 0,8m tief, GW-Stand ü Sohle 0,6m,
GW-Flurabstand 0,2m u GOK, Fließrichtung westlich

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au

Abfluss Fließgewässer [l/s]	20,3 l/s (Graben Flurstück 72)	Datum:	14.01.2015

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Einleitung in Graben 200m südwestlich (Flurstück 72)

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

Abflussmessung
nach Querung Bollingstedter Str.

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	130	**WA160-36,00**

FOTOS

Foto 1: geplanter Maststandort

Foto 2: Übergabepunkt; Graben

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	130	**WA160-36,00**

KARTENAUSSCHNITT