



011
WE/WAdiff100-42.00

-530.6-

012
T2-47.00

-408.6-

013
WA100-33.00

Flur 11

Flur 3

Flur 4

Flur 10

Kreis Nordfriesland

Gemarkung Braderup
Gemeinde Braderup

Flur 9

Anlage 4.1



380-kV-Ltg. Klixbüll - Bundesgrenze DK
LH-13-322

Lage-/Bauwerksplan/
Grunderwerbsplan

Mast 011 - Mast 013

Legende:

Masttyp	001 WA160-24,00	002 T1-26,00	⊙	Eigentümerschlüsselnr.	Land
Bemalung des Schutzbereiches			⊕	Grundstücksordnungsnr. Neubau/Rückbau	Kreis
			⊖	Bauwerksnummer	Stadt/Gem.
			86	Flurstücksnummer	Gemarkung
			⊗	Abspannmast	Flur
			⊠	Tragmast	Flurstück
			⊡	Verbandsgewässer	Verfahrns-grenze
			⊢	nachrichtliche Darstellung	
			⊣	dauerhafte Flächenanspruchnahme durch 380-kV-Ltg. "dingliche Sicherung"	
			⊤	bauzeitliche Flächenanspruchnahme durch Neubau 380-kV-Ltg.	

Wasserhaltung:

- G 003 Grundwasser-entnahmepunkt
- Ü 003 Übergabepunkt
- E 003 Einleitpunkt
- Schlauchleitung, fliegend
- Wasserlauf, verrohrt, benutzt
- Wasserlauf, offen, benutzt

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	18.09.2020
Bayreuth,	
Tennet TSO GmbH	
i.V. <i>[Signature]</i>	i.V. <i>[Signature]</i>
Brühföner	Feuerstein
Maßstab 1:2000 Einheit Meter	
LTB Leifungsbaubau GmbH Märker Str. 529 44379 Dortmund	
Bearb.	04.09.2020 Merzenich, Saleh
Gedr.	04.09.2020 Gutfmann
Norm	DIN EN 50341-2-4, 04/2016
Fachbereich TL	
Zust.	Anderung Datum Name Blatt: 06 / 13