

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		142	WA140-42,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1322 - Eggebek		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32527263,60	6052834,25	18,90		Privat (38)
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg		Langstedt	Langstedt; Flur 8	6
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]	1,1 m	(08.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Graben 195m nordöstlich (Flurstück 43/2 u 42/4), 3,0m breit, 1,2m tief, GW-Stand ü Sohle 0,1m, GW-Flurabstand 1,1m u GOK, Abflussrichtung südöstlich, anschließend verrohrt				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Wasser- und Bodenverband Mittlere Treene				
Abfluss Fließgewässer [l/s]	ca, 1,3 l/s		Datum:	14.01.2015
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Einleitung in Graben 195m nordöstlich (Flurstück 43/2 u 42/4)				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasser- und Bodenverband Mittlere Treene				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	142	WA140-42,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Maststandort



Foto 2: Übergabepunkt; Graben

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	142	WA140-42,00

KARTENAUSSCHNITT

