

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		147	T1-44,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1322 - Eggebek		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32527170,63	6054879,82	22,51		Privat (212)
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg		Tarp	Keelbek; Flur 2	51/4
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]	0,6 m	(12.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Graben 205m nördlich; 2,9m breit, 1,0m tief, GW-Stand ü Sohle 0,4m, GW-Flurabstand 0,6m u GOK Abflussrichtung westlich (Flurstück 53/1)				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au				
Abfluss Fließgewässer [l/s]	43,4 l/s (Graben, Flurstück 53/1)		Datum:	16.01.2015
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Einleitung in Graben 205m nördlich				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
Abflussmessung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	147	T1-44,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Maststandort



Foto 2: Übergabepunkt; Graben

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	147	T1-44,00

KARTENAUSSCHNITT

