

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		158	T1-41,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1322 - Eggebek		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32526679,35	6059073,35	28,02		Privat (200)
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg		Tarp	Tarp; Flur 4	8/4
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 0,7 m	(14.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine Gräben / Wasserläufe vorhanden (Teich nordwestlich 195m, kein Abfluss, (Flurstück 4/4))				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Wasser- und Bodenverband Mittlere Treene				
Abfluss Fließgewässer [l/s]				
Datum:				
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
keine Gräben / Wasserläufe vorhanden (keine Einleitung in Teich, nordwestlich 195m, kein Abfluss, (Flurstück 4/4))				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasser- und Bodenverband Mittlere Treene				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	158	T1-41,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Maststandort



Foto 2: Teich, keine Einleitung mgl.

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	158	T1-41,00

KARTENAUSSCHNITT

