M010
WA140-36.00
/DA

-464.00-

ES/LWL mit Vogelschutzmarkern


M011
WA140-39.00
DA/DA


-460.00-


ES/LWL mit Vogelschutzmarkern

M012
WA140-36.00
DA/

6.4 6.4 2.4








weiter siehe Blatt 03


151.83°
168.70g


14.5.56
161.73

weiter siehe Blatt 05

158.47
176.08









Anlage 6.1
Blatt 04/09

TenneT
Taking power further

380-kV-Ltg. Handewitt - Kassoe Nr. 327
Abschnitt Flensburg - Bundesgrenze

Längenprofil

Mast Nr. 10 - Mast Nr. 12

Maßstab der Längen 1: 2000
der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	:	DIN EN 50341-2-4: 01/2016 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	:	D-2-D-2016.4
Beseilung Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm²
Erdseil	:	1x ES 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	1x LWL äquivalent zu ES (264-AL1/34-ST1A), dhgl. zu ES
Kettenlänge	:	380-kV: DA = 6.50m (3000N)
Seitliche Überhöhung	:	15.23 m rechts -.-.-.- oder links ——— aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 15.05.2019
TenneT TSO GmbH
i.V. i.A. Dr.

						Datum	Name
					Bearb.	29.04.2019	geka
					Gepr.	03.05.2019	poka
					Norm	DIN EN 50341-2-4: 01/2016	
					Fachbereich TL		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:			

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab
Länge 1: 2000
Höhe 1: 200
Einheit
Meter

TenneT
Taking power further