

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
1	Leitung Nr. 327: UW Handewitt POR - Mast 26	Hochspannungsfreileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Errichtung der 380-kV-Leitung Handewitt – Kassoe Nr. 327, Abschnitt Flensburg-Bundesgrenze, Portal UW Handewitt – Mast 26 (Grenzübergangsmast) (der Planfeststellungsbereich umfasst den Leitungsabschnitt auf Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland)	
2	Leitung Nr. 206: UW Flensburg POR – Mast 31	Hochspannungsfreileitung	a) TenneT TSO GmbH b) -	Rückbau der bestehenden 220-kV-Leitung Flensburg - Kassoe Nr. 206, Portal UW Flensburg – Mast 31 (der Rückbau schließt Mast 30 und den Seilrückbau bis Mast 31 ein; Mast 31 selbst befindet sich auf Hoheitsgebiet des Königreichs Dänemark und ist im dortigen Verfahren integriert) Der Rückbau für den Bereich Mast 1 bis Mast 5 wurde bereits in einem gesonderten Verfahren angezeigt.	
3	Leitung Nr. 206: Mast 5 - Mast 10	Freileitungsprovisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Flensburg - Kassoe Nr. 206, Mast 5 - 10, bauzeitliche Freileitungsprovisorium während der Bauphase für Mast 2 bis 6 der 380-kV-Leitung Handewitt - Kassoe Nr. 327	
4	Leitung Nr. 327: UW Handewitt POR - Mast 26, sowie Leitung Nr. 206: UW Flensburg POR – Mast 31	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst zum Seilzug über klassifizierte Straßen und befestigten Wegen, Bahnlinien und Freileitungen	
5	Leitung Nr. 327: Mast 6 und 19, Prov.-Standort 10	baubedingte/ temporäre Verrohrung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Grabenüberfahrt durch Metallplatten oder Holzbohlen erforderlich, sowie temporäre Verrohrung (vgl. LBP Maßnahmennr. V9 / Konflikt K-N4). Die Breite der Überfahrten ist auf das technisch erforderliche Mindestmaß zu begrenzen und beträgt in der Regel 5 m, in Einzelfällen jedoch maximal 15 m. In der Planung sind folgende Längen und Durchmesser vorgesehen: Leitung 206, Prov. 10: Länge 3 m, Durchmesser 500 mm (Gewässer 1, Stat. 0+184) Leitung 327, Mast 6: Länge 3 m, Durchmesser 500 mm (Rodau, Stat. 15+038) Leitung 324, Mast 19: Länge 63 m, Durchmesser 300 mm (kein Verbandsgewässer)	
6 - 26	Leitung Nr. 327: Z1 bis Z23 gemäß Anlage 3.2.2	baubedingte/ temporäre Verbreiterung der Zufahrten	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Verbreiterungen von Zufahrten an klassifizierten Straßen gemäß der Auflistung der Wegeunterlage (Anlage 3.2.2)	

Bauwerksnummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung
1	2	3	4	5	6
27 - 41	Leitung Nr. 327: Z300 bis Z329 gemäß Anlage 3.2.3	baubedingte/ temporäre Verbreiterung der Zufahrten	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Verbreiterungen von Zufahrten an Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen gemäß der Auflistung der Wegeunterlage (Anlage 3.2.3)	
E001	Leitung Nr. 327: Zuwegung zu den Bauflächen gemäß Anlage 3.2.1	baubedingte/ temporäre Verstärkung eines Weges	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Wegeertüchtigung W 6 gemäß der Auflistung der Wegeunterlage (Anlage 3.6.3)	
E002	Leitung Nr. 327: Zuwegung zu den Bauflächen gemäß Anlage 3.2.1	baubedingte/ temporäre Verstärkung eines Weges	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Wegeertüchtigung W 7 gemäß der Auflistung der Wegeunterlage (Anlage 3.6.3)	
E003	Leitung Nr. 327: Zuwegung zu den Bauflächen gemäß Anlage 3.2.1	baubedingte/ temporäre Verstärkung eines Weges	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Wegeertüchtigung W 23 gemäß der Auflistung der Wegeunterlage (Anlage 3.6.3)	
E004	Leitung Nr. 327: Zuwegung zu den Bauflächen gemäß Anlage 3.2.1	baubedingte/ temporäre Verstärkung eines Weges	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Wegeertüchtigung W 25 gemäß der Auflistung der Wegeunterlage (Anlage 3.6.3)	
E005	Leitung Nr. 327: Zuwegung zu den Bauflächen gemäß Anlage 3.2.1	baubedingte/ temporäre Verstärkung eines Weges	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Wegeertüchtigung W 26 gemäß der Auflistung der Wegeunterlage (Anlage 3.6.3)	
E006	Leitung Nr. 327: Zuwegung zu den Bauflächen gemäß Anlage 3.2.1	baubedingte/ temporäre Verstärkung eines Weges	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Wegeertüchtigung W 29 gemäß der Auflistung der Wegeunterlage (Anlage 3.6.3)	
E007	Leitung Nr. 327: Zuwegung zu den Bauflächen gemäß Anlage 3.2.1	baubedingte/ temporäre Verstärkung eines Weges	a) - b) TenneT TSO GmbH	Baubedingte Wegeertüchtigung W 30 gemäß der Auflistung der Wegeunterlage (Anlage 3.6.3)	