

<b>Pass für Maststandort</b>		Mast-Nr.	Masttyp
		175	T2-47,00
<b>LAGEBESCHREIBUNG</b>			
TK25	1222 - Flensburg Süd	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32522081,11	6063405,55	30,13	Privat (202)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Handewitt	Haurup	Flur 2 22
<b>SITUATION AM STANDORT</b>			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]		kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Nahe Maststandort in nordwestlicher Richtung, Verbandsgraben vorhanden			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
<b>Oberverband:</b>			
Eider-Treene-Verband			
<b>Wasser- und Bodenverband:</b>			
WBV Linnau			
Abfluss Fließgewässer [l/s]		Datum:	20.01.2015
<b>WASSERHALTUNG</b>			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Einleitung von Niederschlagswasser und Abwässer in den Verbandsgraben, Fl.-Nr.: 23 möglich.			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
<b>Wasser- und Bodenverband:</b>			
WBV Linnau			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
<b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>			
<b>Abmaße Graben:</b>			
<b>Breite Sohle:</b> ca.1,00m			
<b>Breite Graben GOK:</b> ca.4,00m			
<b>Tiefe:</b> ca.1,80m u GOK			
<b>gemessener Wasserstand:</b> 0,50m ü Sohle; <b>Fließrichtung:</b> Südwest; <b>Zustand:</b> geräumt			

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>175</b>	<b>T2-47,00</b>

**FOTOS**



Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: Nordwest



Bild 2: Übergabepunkt; Verbandsgraben; Blickrichtung: Nordost

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	175	T2-47,00

**KARTENAUSSCHNITT**

