Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	16	**WA160-57,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1624 - Rendsburg	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32548356,8	6019444,4	15,21	Privat (431)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde	Rade b. Rendsburg	Schacht Audorf, Flur 2	19/5

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	(16.01.2015)	kf-Wert [m/s]	

vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

keine Gräben / Wasserläufe vorhanden

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Wasser- und Bodenverband Rade-Ostenfeld

Abfluss Fließgewässer [l/s]		Datum:	

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Rade-Ostenfeld

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

geplanter Standort in kleinem Wäldchen
leichte Vernässung bei der Begehung

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	16	**WA160-57,00**

FOTOS



Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Detailansicht geplanter Standort



Foto 3: Westseite an BAB 7

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	16	**WA160-57,00**

KARTENAUSSCHNITT

