Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp						
		100a	WA140-39,00						
LAGEBESCHREIBUNG									
TK25	1422 - Jübek	Bezugssystem WGS		WGS84 / ETRS	GS84 / ETRS89, UTM 32				
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe ESP [m ü NHN] Ansprechpartner vor Ort							
32527895,6									
Landkreis		Gemeinde		Gemarkung Flurstück		Flurstück			
Schleswig-Flensburg		Schuby		Schuby; Flur 18		3			
SITUATION AM STANDORT									
Hydrogeologische Einheit									
GW-Flurabstan	ıd [m u GOK]	ca. 0,8 m	ca. 0,8 m (07.01.2015)		kf-Wert [m/s]				
		sstelle (Bezeichnung)		keine					
Rechtswert	Hochwert	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ν 5/		Geländehöhe [m ü NHN]				
			•						
Ruhewasserspi	iegel [m u MP]			Datum:					
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege									
Straßenrandgraben 20 m östlich 2,5 m breit, 1,2 m tief; Flurabstand ca. 0,9 m uGOK; kein Fließen erkennbar									
Straßenrandgraben direkt östlich 2,5 m breit, 1 m tief; Flurabstand ca. 0,8 m uGOK; kein Fließen erkennbar									
Zuständigkeit /	Figentümer / b	etroffener Was	ser- und Bodenve	erhand					
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt									
Traces. and Bodeliverband condby embereted									
Abfluss Fließge	wässer [l/s]			Datum:					
WASSERHALT	WASSERHALTUNG								
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen									
(dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern,									
Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)									
Straßenrandgraben direkt östlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)									
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)									
nein									
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden									
Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt									
Wasserhaltung	sanlage liegt in	n Überschwem	mungsgebiet (ja /	nein)	nein				
	sanlage liegt in			110,	nein				
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN									
			Regen bei der Bege	 >huna					
,	9 400 1 14. 214.1	)// IGOI.C	110901120.02. = 10.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	100a	WA140-39,00

## **FOTOS**



Foto 1: Standort - vorhandener Mast mit Straßenrandgraben



Foto 2: Straßenrandgraben ca. 20 m östlich