

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp
		38	T1-35,00
LAGEBESCHREIBUNG			
TK25	1623 - Owschlag	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32541962,5	6022773,8	8,01	Privat (187)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde	Alt Duvenstedt	Alt Duvenstedt Flur 16	72/1
SITUATION AM STANDORT			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]		kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	15.01.2015
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Kleiner Grenzgraben zwischen Flurstück 78/2 und 77/2 welcher bei Flurstück 89/18 einmündet.			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
WBV Duvenstedt			
Abfluss Fließgewässer [l/s]		nicht ermittelt	Datum: 15.01.2015
WASSERHALTUNG			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Der Graben ist nur für Niederschlagswasser geeignet. Graben ist stark verkrautet und muss für die Bauwasserhaltung geräumt werden.			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
keine Gewässer erster Ordnung			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
nicht bekannt			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN			
Abmaße Graben: Breite Sohle: ca.2m Breite Graben GOK: ca.5m Tiefe: 2,50m u GOK gemessener Wasserstand: 0,1m ü Sohle; Fließrichtung: Ost			

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	38	T1-35,00

FOTOS

Bild 1: Maststandort



Bild 2: kleiner Grenzgraben

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	38	T1-35,00

KARTENAUSSCHNITT

