

<b>Pass für Maststandort</b>		Mast-Nr.	Masttyp
		<b>64a</b>	<b>T1-41,00</b>
<b>LAGEBESCHREIBUNG</b>			
TK25	1622 - Meggendorf	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe ESP [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32530971,8	6028012,6	69,28	Privat (537)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Klein Bennebek	Klein Bennebek; Flur 4	39
<b>SITUATION AM STANDORT</b>			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 0,8 m	(12.01.2015)	kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben (zw. Flurstücken 39 und 41) ca. 80 m westlich -- 1 m breit, 0,5 m tief; trocken, stark verkrautet			
Graben (Flurstück 40) ca. 260 m südlich -- 3 m breit, 1,6 m tief; Flurabstand 0,9 m uGOK; Fließen nach Westen			
Straßenrandgraben ca. 50 m nördlich -- 2 m breit, 0,8 m tief; trocken, nur teilweise Wasser			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Wasser- und Bodenverband Bennebek			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	5 l/s (Graben Flurstück 40)	Datum:	21.01.2015
<b>WASSERHALTUNG</b>			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Graben (Flurstück 40) ca. 260 m südlich			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Bennebek			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)		nein	
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)		nein	
<b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>			
sehr starke Vernässung des Flurstückes durch Regen bei der Begehung			

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>64a</b>	<b>T1-41,00</b>

**FOTOS**

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben (Flurstück 40) ca. 260 m südlich



Foto 3: Graben zwischen Flurstücken 39 und 41, ca. 80 m westlich

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>64a</b>	<b>T1-41,00</b>

**KARTENAUSSCHNITT**

