Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp						
		69a	WA120-39,00	A120-39,00					
LAGEBESCHREIBUNG									
TK25	1522 - Hollingste	tedt Bezugssystem WGS84 / ETRS89, UTM 32							
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe ESP [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort					
32529377,8	6029401,1								
Landkreis		Gemeinde		Gemarkung Flurstück					
Schleswig-Flensburg		Klein Bennebek		Klein Bennebek	; Flur 7	19			
SITUATION AM STANDORT									
Hydrogeologische Einheit									
GW-Flurabstand [m u GOK] 0,8 m (12.01.2015) kf-Wert [m/s]									
vorhandene Grundwassermes		sstelle (Bezeichnung)		keine					
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]		Geländehöhe [m ü NHN]					
		•	•						
Ruhewasserspi	iegel [m u MP]			Datum:					
verhandene off	ene Wasserver	läufe (Graben,	Vorfluter, Gewäs	ser, usw.) / Flie	ßwege				
1		•	eit, 1 m tief; Flurab	•		en/verkrautet			
keine weiteren G	räben/Wasserläu	ıfen vorhanden -	Flächen mit "Knic	ken" (Wällen) be	grenzt				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband									
Wasser- und Bodenverband Bennebek									
Abfluss Fließge	ewässer [l/s]			Datum:					
WASSERHALT	WASSERHALTUNG								
			gswasser und Abv						
(dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern,									
Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)									
Straßenrandgraben ca. 175 m nördlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)									
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)									
nein									
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden									
Wasser- und Bodenverband Bennebek									
			mungsgebiet (ja /	nein)	nein				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) nein									
BEMERKUNGI									
leichte Vernässu	ng des Flurstücke	es/Fläche infolge	e Regen bei der Be	gehung					

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	69a	WA120-39,00

FOTOS



Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Straßenrandgraben ca. 175 m nördlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
i doo idi maototandort	69a	WA120-39,00
KARTENAUSSCHNITT	-	<u> </u>
Übergabepunkt: L324 Mast 79		70
Übergabepunkt: L324 Mast 78 nur Niederschlagswasser	778	Übergabepunkt: L305 Mast 69a nur Niederschlagswasser O9.01.2015 Audorf-Flensburg O32 nb Planung → Rueckbau → Geplante 380-kV-Freileitung ▼ 25 m 1:2.500