| **Pass für Maststandort** | Mast-Nr. | Masttyp |
|---|---|---|
| | **64** | **T2-47,00** |

**LAGEBESCHREIBUNG**

| TK25 | 1623 - Owschlag | Bezugssystem | WGS84 / ETRS89, UTM 32 |
|---|---|---|---|

| Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe [m ü NHN] | Ansprechpartner vor Ort |
|---|---|---|---|
| 32532728,96 | 6026188,28 | 10,19 | Privat (97) |

| Landkreis | Gemeinde | Gemarkung | | Flurstück |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Flensburg | Kropp | Kropp | Flur 15 | 12/3 |

**SITUATION AM STANDORT**

| Hydrogeologische Einheit | | | |
|---|---|---|---|
| GW-Flurabstand [m u GOK] | | kf-Wert [m/s] | |

| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung) | | | keine |
|---|---|---|---|
| Rechtswert | Hochwert | MP-Höhe [m ü GOK] | Geländehöhe [m ü NHN] |
| | | | |
| Ruhewasserspiegel [m u MP] | | Datum: | |

vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Kleiner stark verkrauteter und bewachsener Graben ca. 50 m südlich vom Maststandort (Flurtück 12/3) vorhanden. Das Wasser steht im Graben.
Größerer Graben zur Feldentwässerung auf dem Flurstück 12/3 in welchen der kleine Graben mündet vorhanden.

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

**Oberverband:**
Eider-Treene-Verband
**Wasser- und Bodenverband:**
WBV Bennebek

| Abfluss Fließgewässer [l/s] | nicht ermittelbar | Datum: | 15.01.2015 |
|---|---|---|---|

**WASSERHALTUNG**

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Der kleine stark verkrautete und bewachsene Graben (Buschwerk) ca. 50 m südlich vom Maststandort eignet sich nicht zur Entwässerung. Das Wasser steht im Graben. Es besteht Rückstaugefahr.
Der größere Graben zur Feldentwässerung auf dem Flurstück 12/3 ist entsprechend der Vor-Ort-Begehung erst ab dem in der Karte dargestellten ÜP 64 (NSW) zur Einleitung von Niederschlagswasser geeignet.

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

keine Gewässer erster Ordnung

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein) | nein |
|---|---|
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) | nein |

**BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN**

**Abmaße größerer Graben:**
**Breite Sohle:** ca.0,6 m
**Breite Graben GOK:** ca.1,20 m
**Tiefe:** 1 m u GOK
**gemessener Wasserstand:** 0,2 m ü Sohle; **Fließrichtung:** Standwasser **Zustand:** verkrautet

| **Pass für Maststandort** | Mast-Nr. | Masttyp |
|---|---|---|
| | **64** | **T2-47,00** |

**FOTOS**

Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: West

Bild 2: Graben, Standwasser, Blickrichtung: Südwest

Bild 3: Einmündung des stark verkrauteten/ bewachsenen Grabens in den Feldgraben Blickrichtung: Südwest

| **Pass für Maststandort** | Mast-Nr. | Masttyp |
|---|---|---|
| | **64** | **T2-47,00** |

**KARTENAUSSCHNITT**