

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		82	WA140-39,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1522 - Hollingstedt		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32528460,68	6030681,54	11,22		Privat (318)
Landkreis		Gemeinde		Gemarkung
Schleswig-Flensburg		Groß Rheide		Groß Rheide Flur 4
				Flurstück
				91
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]				
kf-Wert [m/s]				
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)				
keine				
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]		Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:	
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Graben/ Feldentwässerung zwischen Flurstück 100 und 99 vorhanden, sowie Straßenbegleitgraben nahe Maststandort.				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Oberverband:				
Eider-Treene-Verband				
Wasser- und Bodenverband:				
WBV Bennebek				
Abfluss Fließgewässer [l/s]			Datum:	
			15.01.2015	
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Graben/ Feldentwässerung zwischen Flurstück 100 und 99 eignet sich für die Einleitung von Abwässern. Graben muss vor der Einleitung beräumt werden, da dieser stark verkrautet ist.				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
keine Gewässer erster Ordnung				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
Abmaße Graben:				
Breite Sohle: ca.0,6m				
Breite Graben GOK: ca.1,20m				
Tiefe: 0,60m u. GOK				
gemessener Wasserstand: 0,10m ü. Sohle; Fließrichtung: Standwasser				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	82	WA140-39,00

FOTOS



Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: Nordost



Bild 2: Übergabepunkt; Wasserhaltung



Bild 3: Übergabepunkt; nur Niederschlagswasser

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	82	WA140-39,00

KARTENAUSSCHNITT

