Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	99a	**WA120-39,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1422 - Jübek	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32528140,5	6040828,4	18,30	Privat (190)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Schuby	Schuby; Flur 18	26/2

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	(08.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	

Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]

Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Straßenrandgraben ca. 80 m westlich -- 1,5 m breit, 0,3 m tief; trocken
Straßenrandgraben (B 201, Flurstück 9/5) ca. 220 m nördlich -- 2,5 m breit, 1,2 m tief; trocken
keine weiteren Gräben/Wasserläufen vorhanden -- Flächen mit "Knicken" (Wällen) begrenzt

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Eigentümer, kein Verbandsgewässer
(Oberverband: Eider-Treene-Verband, Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt)

Abfluss Fließgewässer [l/s]		Datum:	

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Straßenrandgraben (an B 201, Flurstück 9/5) ca. 220 m nördlich (nur für Niederschlagswasser geeignet)

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

Vernässung des Flurstückes/Fläche infolge Regen bei der Begehung

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	99a	**WA120-39,00**

FOTOS



Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Straßenrandgraben (B 201, Flurstück 9/5) ca. 220 m nördlich



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 80 m westlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	99a	WA120-39,00

KARTENAUSSCHNITT

