



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.162a -163a (110-kV-Ltg. Nr.173X)

Maßstab

der Längen 1: 2000
 der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	: DA-4-DE-2015.x 2ES
Beseilung	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm ² (380-kV-Ltg. TenneT, Trav. I+II, Ltg. Nr.305)
Leiterseil	: 2x3x1 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm ²
Erdseil	: 264-AL1/34-ST1A
Luftkabel/ sonstige Belegung	:
Kettenlänge	: 380-kV: DA = 6.50m (3000N); 110-kV: DA= 2.80m (600N)
Seitliche Überhöhung	: 17.3 m rechts - - - - - oder links - - - - - aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
 Bayreuth,
 TenneT TSO GmbH

25.11.2016

i.V. *D. Jansen*

i.A. Dr. *B. K. J.*

Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung				Maßstab	Einheit
				1: 2000	Meter
01	1. Planänderung	23.11.2015	geka		Datum
02	Umpl. Gestänge	21.11.2016	geka	Bearb.	21.11.2016
				Gepr.	23.11.2016
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011
				Fachbereich TL	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	