

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp
		115	T2-50,00
LAGEBESCHREIBUNG			
TK25	1422 - Jübek	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32527849,4	6042503,4	14,26	Privat (437)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Schuby	Schuby; Flur 6	5
SITUATION AM STANDORT			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	1,2 m	(07.01.2015)	kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben (Flurstück 2) ca. 40 m nördlich -- 4 m breit, 1,8 m tief; Flurabstand 1,2 m uGOK; Abfluß nach Westen			
Verbandsgewässer: Norderschubyfeldgraben / 30.13.00			
Straßenrandgraben (Flurstück 7/2) ca. 80 m östlich -- 2,5 m breit, 1 m tief; trocken; zugewachsen/verkrautet			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Oberverband: Eider-Treene-Verband, Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	0,3 l/s (Graben, Flurstück 2)	Datum:	20.01.2015
WASSERHALTUNG			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Verbandsgewässer: Norderschubyfeldgraben / 30.13.00			
Station: 2+277			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)		nein	
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)		nein	
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN			
leichte Vernässung des Flurstückes/Fläche bei der Begehung			

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masstyp
	115	T2-50,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Verbundsgewässer: Norderschubyfeldgraben / 30.13.00, Graben (Flurstück 2) ca. 40 m nördlich




Foto 3: Straßenrandgraben ca. 80 m östlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	115	T2-50,00

KARTENAUSSCHNITT