Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	130	**WA160-36,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1422 - Jübek	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32526260,4	6048214,1	15,95	Privat (491)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Bollingstedt	Bollingstedt; Flur 13	70/1 und 71

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	0,2 m (07.01.2015)	kf-Wert [m/s]	

vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Graben 200m südwestlich (Flurstück 72), 0,90m breit x 0,8m tief, GW-Stand ü Sohle 0,6m,
GW-Flurabstand 0,2m u GOK, Fließrichtung westlich
Verbandsgewässer: I9.2

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au

Abfluss Fließgewässer [l/s]	20,3 l/s (Graben Flurstück 72)	Datum:	14.01.2015

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Einleitung in Graben 200m südwestlich (Flurstück 72)
Verbandsgewässer: I9.2
Station: 0+673

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Bollingstedter Au

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

Abflussmessung
nach Querung Bollingstedter Str.

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	130	**WA160-36,00**

FOTOS

Foto 1: geplanter Maststandort

Foto 2: Übergabepunkt; Graben

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	130	WA160-36,00

KARTENAUSSCHNITT