Anlage M04.2
Blatt 10/65
nachrichtlich s.
Blatt 10Z/65

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324
Lageplan
B-Feld - magnet. Flussdichte
Mast Nr. 24 - Mast Nr. 28
DECKBLATT

B-Feld:

100,0µT	Grenzwert nach 26.BImSchV
10,0µT	🟧
2,0µT	🟨
0,5µT	🟩
0,1µT	🟩
◇ 1	Immissionsort

Legende:



⓵	Eigentümerschlüsselnr.
⑤	Grundstücksordnungsnr.
99	Flurstücksnummer
☒	Abspannmast
⊡	Tragmast
✕	Rückbau 220-kV-Leitung

Grenzen:

- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- FFH-Gebiet
- Grenze des Planfeststellungsverfahrens

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

04.12.2015

i.V.

i.A. Dr.

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

Zust.	Änderung	Datum	Name
01	Umpl. Ltg. Nr.324	23.11.2015	poka
	Umpl. Ltg. Nr.102	23.11.2015	poka
	Umpl. M025, M026	23.11.2015	poka

	Datum	Name
Bearb.	23.11.2015	poka
Gepr.	01.12.2015	neal
Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
Fachbereich TL		

Urspr.: