Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	160	**WA160-36,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1222 - Flensburg Süd	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32526399,1	6059741,3	26,00	Privat (200)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Oeversee	Frörup; Flur 3	14

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 0,1 m (14.01.2015)	kf-Wert [m/s]	

vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Graben 1 angrenzend, 1,5m breit, 0,7m tief, GW-Stand ü Sohle 0,6m, Standwasser, GW-Flurabstand 0,1m uGOK
Graben 2 südwestlich 60m, --1,6m breit, 0,7m tief, GW-Stand ü Sohle. 0,3m, GW-Flurabstand 0,4m uGOK
(an Grenze zu Flurstück 15)
Graben 3 nordöstlich 50m, --1,6m breit, 0,7m tief, GW-Stand ü Sohle. 0,3m, GW-Flurabstand 0,4m uGOK
(an Grenze zu Flurstück 13)
ca. 230 m südöstlich Verbandsgewässer 93

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Eigentümer, Übergabepunkt 160.1 Graben 2 kein Verbandsgewässer
Eigentümer, Übergabepunkt 160.2 Graben 3 kein Verbandsgewässer (Graben mündet in Verbandsgewässer)
Oberverband: Eider-Treene-Verband, Wasser- und Bodenverband Mittlere Treene

Abfluss Fließgewässer [l/s]	7,8 l/s (Grenze zu Flurstück 13)	Datum:	14.01.2015

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

keine Einleitung in Graben 1 mgl, da Standwasser u GW-Stand 0,0m u GOK zu dieser Jahreszeit
Einleitung in Graben 2 südwestlich 60m
Einleitung in Graben 3 nordöstlich 50m
Verbandsgewässer: 93
Station: 1+043

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Mittlere Treene

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

Abflussmessung von Graben 3

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	160	**WA160-36,00**

FOTOS

Foto 1: geplanter Maststandort

Foto 2: Übergabepunkt; Graben 2

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	160	**WA160-36,00**

KARTENAUSSCHNITT