Anlage M04.2
Blatt 28/65

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324
Lageplan
B-Feld - magnet. Flussdichte
Mast Nr. 75 - Mast Nr. 78
DECKBLATT

B-Feld:

100,0µT	Grenzwert nach 26.BImSchV
10,0µT	🟧
2,0µT	🟨
0,5µT	🟩
0,1µT	🟩
◇1	Immissionsort

Legende:

1
WA160-24,00
Masttyp

2
T1-26,00
Mastnummer
Feldlänge
-325.0-
16,60 16,60
Trassen-
achse
äußeres Seil

⑴	Eigentümerschlüsselnr.
⑸	Grundstücksordnungsnr.
99	Flurstücksnummer
☒	Abspannmast
⊡	Tragmast
✕	Rückbau 220-kV-Leitung

Grenzen:

- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- FFH-Gebiet
- Grenze des Planfeststellungsverfahrens

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

04.12.2015

i.V.

i.A. Dr.

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

				Maßstab 1 : 2000		Einheit Meter
01	Umpl. Ltg. Nr.324	23.11.2015	poka		Datum	Name
	Umpl. Ltg. Nr.305	23.11.2015	poka	Bearb.	23.11.2015	poka
	Umpl. M071-M076	23.11.2015	poka	Gepr.	01.12.2015	neal
	Umpl. M079-M089	23.11.2015	poka	Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
				Fachbereich TL		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:		