Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	19	**T1-50,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1624 - Rendsburg	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32547981,4	6020184,8	11,47	Privat (424)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde	Rade b. Rendsburg	Rade b. Rendsburg, Flur 4	13/4

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 3 m (16.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	

Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]

Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Graben ca. 240 m nördlich -- 5 m breit, 3,5 m tief; Flurabstand 3,1 m uGOK; Fließen nach Osten
Verbandsgewässer: A5

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Wasser- und Bodenverband Rade-Ostenfeld

Abfluss Fließgewässer [l/s]	0,35 l/s	Datum:	20.01.2015

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Graben ca. 240 m nördlich
Verbandsgewässer: A5
Station: 0+680

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

nein

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Rade-Ostenfeld

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

Vernässung durch Regen bei der Begehung

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	19	**T1-50,00**

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort

Foto 2: Detailansicht geplanter Standort

Foto 3: Graben ca. 240 m nördlich Standort

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	19	**T1-50,00**

KARTENAUSSCHNITT