

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp
		35	T1-32,00
LAGEBESCHREIBUNG			
TK25	1623 - Owschlag	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32543124,0	6022481,5	10,51	Privat (449)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde	Rickert	Rickert; Flur 1	74/1
SITUATION AM STANDORT			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 1,2 m	(21.01.2015)	kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben (Flurstück 11/2) ca. 250 m nördlich -- 6 m breit, 2,5 m tief; Flurabstand 1,2 m uGOK; Fließen nach Westen Fließgeschwindigkeit ca. 0,6 m/s Straßenrandgraben ca. 210 m östlich -- 2 m breit, 0,8 m tief; trocken; zugewachsen Verbandsgewässer: Mühlenbach / A			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Eigentümer, Wasser- und Bodenverband Duvenstedt			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	132,6 l/s	Datum:	22.01.2015
WASSERHALTUNG			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Straßenrandgraben ca. 210 m östlich (nur für Niederschlagswasser geeignet) Graben (Flurstück 11/2) ca. 250 m nördlich Verbandsgewässer: Mühlenbach / A Station: 3+020; 4+025			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Duvenstedt			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN			
leichte Vernässung des Flurstückes/Fläche bei der Begehung			

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	35	T1-32,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Graben (Flurstück 11/2) ca. 250 m nördlich



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 210 m östlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	35	T1-32,00

KARTENAUSSCHNITT