24
WA120-42,00

25
T1-47,00

26
WA140-33,00

27
T1-35,00

28
WA160-33,00

Anlage M04.2
Blatt 10Z/65

TenneT
Taking power further

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324
Lageplan
B-Feld - magnet. Flussdichte
Mast Nr. 24 - Mast Nr. 28

B-Feld:

100,0µT	Grenzwert nach 26.BImSchV
10,0µT	🟧
2,0µT	🟨
0,5µT	🟩
0,1µT	🟩
◇1	Immissionsort

Legende:

1
WA160-24,00
Masttyp

2
T1-26,00
Mastnummer
Feldlänge
-325.0-
16,60 16,60
Trassenachse
äußeres Seil

①	Eigentümerschlüsselnr.
⑤	Grundstücksordnungsnr.
99	Flurstücksnummer
☒	Abspannmast
⊡	Tragmast
✕	Rückbau 220-kV-Leitung

Grenzen:

- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- FFH-Gebiet
- Grenze des Planfeststellungsverfahrens

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

12.12.2014

i.V.

i.A. Dr.

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

	Datum	Name
Bearb.	01.12.2014	poka
Gepr.	05.12.2014	neal
Norm	26.BImSchV	
Fachbereich TL		

TenneT
Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name

Urspr.: