

ES/LWL mit Vogelschutzmarken

4.4 B

Kreuzende Leitung		
380-kV-Ltg. Husum - Niebüll		
LH-13-321, TenneT TSO GmbH		
Kreuzendes Seit. ALV STIA 365/72		
Durchgänge in m f+40°C/5.57 / f+40°C/aus 5.57 / f-5°C/ungl. Eis 5.53		
Anmerkung		
Lastfall	Soll (m)	ermittelt (m)
+80°C / +40°C	3.23	8.27
+40°C/aus / +40°C/aus	3.23	8.13
-5°C/ungl. Eis / -5°C	3.23	8.32

