Anlage M04.2
Blatt 34/65

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324
Lageplan
B-Feld - magnet. Flussdichte

Mast Nr. 91 - Mast Nr. 95

B-Feld:

100,0µT	Grenzwert nach 26.BImSchV
10,0µT	🟧
2,0µT	🟨
0,5µT	🟩
0,1µT	🟩
◇1	Immissionsort

Legende:

1
WA160-24,00
Masttyp

2
T1-26,00
Mastnummer
Feldlänge
-325.0-
16,60 16,60
Trassen-
achse
äußeres Seil

①	Eigentümerschlüsselnr.
⑤	Grundstücksordnungsnr.
99	Flurstücksnummer
☒	Abspannmast
⊡	Tragmast
✕	Rückbau 220-kV-Leitung

Grenzen:

Kreis
Stadt/Gem.
Gemarkung
Flur
Flurstück
FFH-Gebiet
Grenze des Planfeststellungsverfahrens

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH
12.12.2014
i.V.
i.A. Dr.

Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab
1 : 2000

Einheit
Meter

	Datum	Name
Bearb.	01.12.2014	poka
Gepr.	05.12.2014	neal
Norm	26.BImSchV	
Fachbereich TL		

Zust.	Änderung	Datum	Name

Urspr.: