

**Planfeststellungsunterlage**

Aufgestellt  
Quickborn, den 21.11.2019  
Schleswig-Holstein Netz AG



**110-kV-Leitung Schuby - Schuby/West**

**Abstandsnachweisliste klassifizierte Straßen - Anlage 7.5**  
**DECKBLATT**

**Schleswig-Holstein Netz AG**  
Schleswig-HeinGas-Platz 1  
25451 Quickborn

Aufgestellt durch:  
EQOS Energie Deutschland GmbH  
PC Engineering | Leitungsplanung

**Abstandsnachweisliste der geplanten 110-kV-Leitung Schuby - Schuby/West Nr. 106/106E zu klassifizierten Straßen**

Freileitung		Straße			Abstand Fahrbahnrand			Anbauverbotszone			Begründung bei Abstandsunterschreitung der Anbauverbotszone	Anbaubeschränkungszone			Begründung bei Abstandsunterschreitung der Anbaubeschränkungszone	Abstand Schutzgerüst (SG)			zul. Höchstgeschw.	verkehrsrechtl. Anordnung notwedig			SG auf Straßengrund (Sondernutzung)	
Kreuzungs-feld	Ltg.-Nr.	Bezeichnung	Kreuzungsort/Beschreibung	Kreuzungs-punkt	zu Mast Nr.	zum Mastfuß	zur Traverse	Mindest-abstand	Mehrabstand zum Mastfuß	zur Traverse		Mindest-abstand	Mehrabstand zum Mastfuß	zur Traverse		vor Straße	nach Straße	ggf. 3. Gerüst		vor Straße	nach Straße	ggf. 3. Gerüst	ja	nein
Portal - 1N	106	B201	von Silberstedt nach Schleswig, OD Schuby	600,010	Portal	161,3	161,3	20,0	141,3	141,3		40,0	121,3	121,3		4,36	-	-	70	X	-	-		X
Portal - 1N	106	B201	von Silberstedt nach Schleswig, OD Schuby	600,010	1N	10,5 *	13,5	20,0	-9,5	-6,5	Zustimmung LBV.SH vorhanden, Anfahrtschutz durch Graben und Knickwall zwischen Mast und Straße gegeben	40,0	-29,5	-26,5	Zustimmung LBV.SH vorhanden, Anfahrtschutz durch Graben und Knickwall zwischen Mast und Straße gegeben									

\* Abstand zum Maststeckstiel 11,0 m