

Planfeststellungsunterlagen

Aufgestellt
Quickborn, den 21.11.2019
Schleswig-Holstein Netz AG



110-kV-Leitung Schuby - Schuby/West

Masthöhenvergleich - Anlage 7.4

Schleswig-Holstein Netz AG

Schleswig-HeinGas-Platz 1
25451 Quickborn

Aufgestellt von:
Eggert, Sven

Neuplanung				Bestand				
Bau-Nr.	Mast-Nr.	Masttyp	Masthöhe (ES über EOK) [m]	Mast-Nr.	Masttyp	Masthöhe (ES über EOK) [m]	Differenz Neu-Bestand [m]	Bemerkung
0106 001	1N	WE/Wadiff/ WA100-27,00	35,70	1	WA160-180 +2,0	31,55	4,15	
								(Mastfeld Mast 1 - Mast 2 = Gewerbegebiet Schuby)
0106 002	2N	T1-29,00	36,90	2	T +2,0	33,01	3,89	
0106 003	3N	T1-25,00	32,90	3	T +2,0 +2,0	34,96	-2,06	