

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn, den 21.11.2019
Schleswig-Holstein Netz AG



110-kV-Leitung Schuby - Schuby/West

Abstandsnachweisliste klassifizierte Straßen - Anlage 7.5

Schleswig-Holstein Netz AG

Schleswig-HeinGas-Platz 1
25451 Quickborn

Aufgestellt durch:
EQOS Energie Deutschland GmbH
PC Engineering | Leitungsplanung

Abstandsnachweisliste der geplanten 110-kV-Leitung Schuby - Schuby/West Nr. 106/106E zu klassifizierten Straßen

Freileitung		Straße			Abstand Fahrbahnrand			Anbauverbotszone			Begründung bei Abstandsunterschreitung der Anbauverbotszone	Anbaubeschränkungszone			Begründung bei Abstandsunterschreitung der Anbaubeschränkungszone	Abstand Schutzgerüst (SG)			zul. Höchstgeschw.	verkehrsrechtl. Anordnung notwendig			SG auf Straßengrund (Sondernutzung)	
Kreuzungs-feld	Ltg.-Nr.	Bezeichnung	Kreuzungsort/Beschreibung	Kreuzungs-punkt	zu Mast Nr.	zum Mastfuß	zur Traverse	Mindest-abstand	Mehrabstand zum Mastfuß	zur Traverse		Mindest-abstand	Mehrabstand zum Mastfuß	zur Traverse		vor Straße	nach Straße	ggf. 3. Gerüst		vor Straße	nach Straße	ggf. 3. Gerüst	ja	nein
Portal - 1N	106	B201	von Silberstedt nach Schleswig, OD Schuby	600,010	Portal	161,3	161,3	20,0	141,3	141,3		40,0	121,3	121,3		4,36	-	-	70	X	-	-		X
Portal - 1N	106	B201	von Silberstedt nach Schleswig, OD Schuby	600,010	1N	10,5	13,5	20,0	-9,5	-6,5	Zustimmung LBV.SH vorhanden, Anfahrtschutz durch Graben und Knickwall zwischen Mast und Straße gegeben	40,0	-29,5	-26,5	Zustimmung LBV.SH vorhanden, Anfahrtschutz durch Graben und Knickwall zwischen Mast und Straße gegeben									