Anlage M04.2
Blatt 51/65

TenneT
Taking power further

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324
Lageplan
B-Feld - magnet. Flussdichte
Mast Nr. 142 - Mast Nr. 146

B-Feld:

100,0µT	Grenzwert nach 26.BImSchV
10,0µT	🟧
2,0µT	🟨
0,5µT	🟩
0,1µT	🟩
◇1	Immissionsort

Legende:

1
WA160-24,00
Masttyp
2
T1-26,00
Mastnummer
Feldlänge
-325,0-
16,60 16,60
Trassen-achse
äußeres Seil

①	Eigentümerschlüsselnr.
⑤	Grundstücksordnungsnr.
99	Flurstücksnummer
☒	Abspannmast
⊡	Tragmast
✕	Rückbau 220-kV-Leitung

Grenzen:

- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- FFH-Gebiet
- Grenze des Planfeststellungsverfahrens

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

i.V.
12.12.2014
i.A. Dr.

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

	Datum	Name
Bearb.	01.12.2014	poka
Gepr.	05.12.2014	neal
Norm	26.BImSchV	
Fachbereich TL		

TenneT
Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: