

TenneT TSO GmbH, Eisenbahnängsweg 2 a, 31275 Lehrte
SSP Consult, Beratende Ingenieure GmbH
Dipl.-Ing. Uwe Hülsemann
Brüderstraße 53
51427 Bergisch Gladbach

DATUM 26.02.2013
NAME Heinz-Friedrich Feuerhahn
TELEFONNUMMER 05132 89-2394
FAXNUMMER 05132 89-2343
E-MAIL heinz-friedrich.feuerhahn@tennet.eu
SEITE 1 von 2

Lfd. Nr. 13-005081

220-kV-Leitung Hamburg/Nord-Itzehoe/West, Mast 74-75 (LH-13-202)

380-kV-Leitung Dollern-Wilster, Mast 84-85 (LH-13-307)

3209, A 20, Planfeststellung, betroffene Hochspannungsleitungen

Ergänzung der Planfeststellungsunterlagen

Ihre E-Mail vom: 14. Februar 2013

Mit der Bitte um

- Kenntnisnahme
- Stellungnahme
- Rücksprache
- Weitergabe
- Prüfung
- Bestätigung

Anlage/n

- Kopie/n
- Muster
- Rechnung/en
- Zeichnung/en
- Vertrag
- Belegexemplar/e

Sehr geehrter Herr Hülsemann,

für unsere o.g. Höchstspannungsfreileitungen erhalten Sie die zwecks Ergänzung der Planfeststellungsunterlagen erforderlichen Mastprinzipzeichnungen sowie weitere Angaben wie folgt:

220-kV-Leitung Hamburg/Nord-Itzehoe/West (LH-13-202)

Mastprinzipzeichnung Mast 74 (neu): Bezeichnung: 202, D-2-E2003.1

Mastprinzipzeichnung Mast 75 (bestehend): Zeichnungs-Nr. P. 28810

Mast 75 muss hinsichtlich der neuen, größeren Spannweite überprüft werden. Im Fall, dass der Mast statisch nicht ausreichend ist, ist eine Modifikation des vorhandenen Mastes und des Fundamentes vorzusehen. Ist dies nicht möglich, wird ein neuer Mast 75 n gestellt.

Das Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 284, ist unter vorgesehene Regelung zu ergänzen.

380-kV-Leitung Dollern-Wilster, Mast 84-85 (LH-13-307)

Änderungen an der Freileitung sind nicht erforderlich. Mastprinzipzeichnungen als Ergänzung der Planfeststellungsunterlagen werden gemäß tel. Rücksprache vom 26.02.2013 nicht zur Verfügung gestellt. Im Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 196, vorgesehene Regelung, kann daher die Formulierung „**und im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast im notwendigen Maß zu ändern**“ entfallen.

TenneT TSO GmbH **Adresse** Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth
Internet www.tennet.eu **Sitz der Gesellschaft:** Bayreuth AG Bayreuth HRB 4923

Vorsitzender des Aufsichtsrats Melchior Kroon **Geschäftsführer** Martin Fuchs (Vorsitz) Dr. Markus Glatfeld Alexander Hartman Bernardus Voorhorst

Elektrische und magnetische Felder

Höchstspannungsfreileitungen der TenneT TSO GmbH werden nach den einschlägigen Normen und Vorschriften errichtet und so betrieben, dass die an „Orten zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt“ gemäß der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte immer eingehalten werden.

Mit freundlichen Grüßen,
TenneT TSO GmbH

i. V.



Balzer
Leitungen
Stv. Leiter

i. A.



Feuerhahn
Leitungen

Anlage