

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn, den 28.04.2020
Schleswig-Holstein Netz AG

i.A. Fild

110-kV-Leitung Abzweig Geesthacht/West



Schleswig-Holstein Netz AG
Schleswig-HeinGas-Platz 1
25451 Quickborn

Abstandsnachweisliste klassifizierte Straßen - Unterlage 16.7.5

Aufgestellt von:
Radke, Finn

Abstandsnachweisliste der geplanten 110-kV-Leitung GeesthachtWest Nr. 148A zu klassifizierten Straßen

Freileitung		Straße			Abstand Fahrbahnrand			Anbauverbotszone			Begründung bei Abstandsunterschreitung der Anbauverbotszone	Anbaubeschränkungzone			Abstand Schutzgerüst (SG)			zul. Höchstgeschw.	verkehrsrechtl. Anordnung notwendig			SG auf Straßengrund (Sondernutzung)	
Kreuzungs-feld	Ltg.-Nr.	Bezeichnung	Kreuzungsort/Beschreibung	Kreuzungspunkt	zu Mast Nr.	zum Mastfuß	zur Traverse	Mindestabstand	zum Mastfuß	zur Traverse		Mindestabstand	zum Mastfuß	zur Traverse	vor Straße	nach Straße	ggf. 3. Gerüst		vor Straße	nach Straße	ggf. 3. Gerüst	ja	nein
01n-02n	148A	B404	von Hohenhorn nach Geesthacht	5,1088	01n	39,0	30,2	20,0	19,0	10,2		40,0	-1,0	-9,8	9,90	6,2	-	70	Straße	-	-		X
01n-02n	148A	B404	von Hohenhorn nach Geesthacht	5,1088	02n	94,6	88,3	20,0	74,6	68,3		40,0	34,6	28,3	9,90	6,2	-						

Grundlage der Entscheidung

vom 28. März 2024

Az.: APV 2 - 533.32 - A25-244

Dieser Plan ist Bestandteil der vorbezeichneten Entscheidung. Für die Angabe der Rechtsgrundlage und deren Fundstelle wird auf die Entscheidung verwiesen.

Kiel, den 28. März 2024

Amt für Planfeststellung Verkehr
- Planfeststellungsbehörde -

gez. Dr. Gronemeyer

Deckblatt
1. Planänderung