

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen**Baubeschreibung****1. Antragsteller/Bauherr**

Name TenneT TSO GmbH	Vorname Betriebszentrum Lehrte	Telefon (mit Vorwahl) 0921 50740 2125
Straße, Hausnummer Eisenbahnlängsweg 2a	PLZ, Ort 31275 Lehrte	

2. Vorhaben

Genauere Bezeichnung des Vorhabens Umspannwerk Niebüll Ost Errichtung einer 30 kV-EB-Station
--

3. Baugrundstück

Gemarkung Klibüll	Flur-Nr. 10, Flurstück 64
Gemeinde Klibüll	Straße, Hausnummer Hörnkweg
Verwaltungsgemeinschaft	Gemeindeteil

4. Gebäudeklasse

Das Vorhaben ist ein Gebäude der Gebäudeklasse 1.

5. Baugrund/Grundwasserverhältnisse/Baustoffe/Konstruktion

(nur ausfüllen, soweit die Angaben nicht den Bauzeichnungen entnommen werden können)

Baugrund	fS, ms, u; H, u, t; T, u, fs, o; fS, ms, gs, u; fS, ms, u, t
Grundwasserverhältnisse	bis GOK

Teile des Baues	Zu verwendende Baustoffe, Bauteile, Bauarten
Fundamente, Kellerwände	Raumzelle aus StB.-Fertigteile (d=12,00 cm) werkseitig vollständig vorgefertigt; Rissweite < 0,1 mm, WU-Beton; erdberührte Wandflächen: Isolieranstrich 2-fach
Außenwände einschl. Putz, Dämmstoffe, Bekleidungen	Raumzelle aus StB.-Fertigteile (d =12,00 cm) werkseitig vollständig vorgefertigt; Rissweite < 0,1 mm, WU-Beton; Riemchenfassade, geklebt, Fabr. Nordkap, rot bunt, DF
Tragende Wände, Stützen	
Trennwände	StB.-Fertigteil (d = 10,00 cm); Sichtbetonfläche mit wasch- und scheuerbeständiger weißer Dispersionsfarbe
Brandwände, Wände anstelle von Brandwänden	
Decken	
Fußbodenaufbau	Stahlbetonzwischendecke mit Einstiegs Luke
Tragwerk des Daches	Stahlbeton 13 cm
Dachhaut, Dämmstoffe	Sichtbetonflächen, FD-Beton, Attika mit Anstrich, 2k Dachbeschichtung
Treppen	
Treppenraumwände einschl. Türen	Tür Schaltanlage: Alu-Tür, natureloxiert, dosierbares Zuluft Gitter mit Insektenschutz, Panikfunktion innen Griff, außen Knauf
Wände notw. Flure einschl. Türen	
Sonstige ergänzende Angaben	Tiefgründung

6. Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung

6.1 Feuerstätten

Art, Verwendungszweck, Brennstoffart, Nennleistung in kW

Elektroheizung, thermostatbegrenzt bei ca. 10 °C.

Ein Wärmeschutznachweis ist nicht erforderlich. Begründung:

Gemäß EnEV §1 Abs.2 Pkt.9 gilt diese Verordnung nicht für

„sonstige ... Betriebsgebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad Celsius oder jährlich weniger als vier Monate beheizt sowie jährlich weniger als zwei Monate gekühlt werden.“

6.2 Abgasleitungen und Kamine (Schornsteine)

Abgasleitung oder Kamin	Bauart, Baustoffe	Anzuschließende Feuerstätten		Lichter Querschnitt	
		Art	Zahl	Rechteckig: cm x cm	Rund: Durchmesser cm
1					
2					
3					

6.3. Brennstofflagerung

Art des Brennstoffes	Lagermenge	Lagerort

7. Gewerbliche Anlagen oder Arbeitsstätten (§ 2 Satz 3 BauVorIV)

Zahl der Beschäftigten	keine
Art der Tätigkeit	
Art, Zahl und Aufstellungsort der Maschinen und Apparate	
Art der zu verwendenden Rohstoffe	
Art der herzustellenden Erzeugnisse	
Lagerung der Rohstoffe und Erzeugnisse, soweit sie explosionsgefährlich oder gesundheitsgefährdend sind	
Chemische und physikalische Einwirkungen auf die Beschäftigten und die Nachbarschaft	

8. Stellplätze, Garagen

Es werden errichtet	<input type="text"/>	Stellplätze und/oder	<input type="text"/>	Garagen
<input type="checkbox"/> auf dem Baugrundstück	<input type="checkbox"/> auf anderem Grundstück:		Flur-Nr.	<input type="text"/>
	Sicherung durch			
Es wird/werden abgelöst	<input type="text"/>	Stellplätze		

9. Kinderspielplätze

Es werden errichtet	<input type="text"/>	Kinderspielplatz/-plätze mit der Größe von	<input type="text"/>	m ²
<input type="checkbox"/> auf dem Baugrundstück	<input type="checkbox"/> auf anderem Grundstück:		Flur-Nr.	<input type="text"/>
	Sicherung durch			

10. Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl/Baumassenzahl (wenn Bebauungsplan Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung enthält)

Grundstücksfläche (nach § 19 Abs. 3 BauNVO) Flurstück 64: 63.451	m ²
Grundfläche (nach § 19 Abs. 2 und 4 BauNVO)	m ²
Geschossfläche (nach § 20 Abs. 2 und 3 BauNVO)	m ²
Baumasse (nach § 21 BauNVO)	
	Grundflächenzahl
	Geschossflächenzahl
	Baumassenzahl

11. Wohnfläche/Gewerbliche Nutzfläche/Brutto-Rauminhalt/Fläche der Nutzungseinheiten

Wohnfläche (nach Wohnflächenverordnung)	m ²	Gewerbliche Nutzfläche	m ²
Brutto-Rauminhalt nach DIN 277-1 in m ³ (Gebäude, Gebäudeteil) 6,00 x 2,99 x 3,95 = 70,86 m³			
Brutto-Grundfläche der Nutzungseinheiten nach DIN 277-1 in m ² (nur Gebäudeklasse 1, 2, 4) 6.00 x 2,99 = 17,94 m²			

12. Abbaufäche (bei Abgrabungen)

Beantragte Abbaufäche:	m ²	Noch nicht rekultivierte/renaturierte Fläche:	m ²
		(bei Erweiterungsvorhaben)	

13. Baukosten

Baukosten gesamt	70,86 m ³ x 95,0 €/m ³ = 6.732	€		Rohbaukosten	3.366,00	€
Baukosten je m ³ Brutto-Rauminhalt	95,00	€		Ausbaukosten	3.366,00	€

14. Sonstige ergänzende Angaben

(z. B. Erläuterung der Werbeanlage, des Abbruchs, der Rekultivierung/Renaturierung usw.)^{121,617}

Die Nutzung der 30 kV-EB-Station durch Mitarbeiter erfolgt nur punktuell, um Wartungs- oder Kontrollarbeiten durchzuführen. Dabei halten sich Personen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum in den Räumen auf.

15. Unterschriften

Ort, Datum	Unterschrift Entwurfsverfasser	Unterschrift Bauherr/Antragsteller
Lehrte, 13.09.2016	 Dagmar Humsi	  i.A. Arne Busdorf, i. V. Dr. Bernd Brühöfner