

Draufsicht

**Legende**


- |  |                    |  |                             |
|--|--------------------|--|-----------------------------|
|  | Feuerlöscher       |  | Brandschutztür              |
|  | NRA Vorrichtung    |  | Brandschutztür              |
|  | NRA Bedienstelle   |  | Überwachung BMA             |
|  | MRA Bedienstelle   |  | Rettungsweg                 |
|  | MRA Vorrichtung    |  | Gebäudezugang               |
|  | Feuerlöschmonitor  |  | Gaslöschbereich             |
|  | Wandhydrant        |  | EI90/ F90<br>feuerbeständig |
|  | Berieselungsanlage |  | EI90 M<br>Bauart Brandwand  |
|  | Sprühfutanlage     |  | REI90 M<br>Brandwand        |
|  | Pulverlöschanlage  |  |                             |

**Anmerkungen/ Notes:**

Der Brandschutzplan ist als Anhang des gebäudespezifischen Brandschutzkonzeptes der INBUREX Consulting GmbH zu betrachten. Maßgeblich ist die Textfassung des Brandschutzkonzeptes.

Genehmigungsvermerk

Übersichtsskizze



0	Antragsfassung	14.10.2022
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Planungsstand
Planfeststellungsverfahren gemäß § 95 Abs. 1 LWG		
Vorhabenträgerin:	Vertreter der Vorhabenträgerin:	Höhensystem: NNH (DHN 2016)
	GOC Engineering GmbH Ublieberstr. 63 53173 Bonn	Koordinatensystem: ETRS89 UTM32
14.10.2022 Datum		Ursprungsplan: GOC-001-100-010-010-010-010
		Blattgröße: A0
		Maßstab: 1:250
	Inburex Consulting GmbH August-Thyssen-Straße 1 59067 Hamm-Germany Tel: +49(0) 2381 97311-0	Planziel: Brandschutzplan-69-13149-19-12
14.10.2022 Datum		Projekt-Nr.: P-609
		Datum Name
		gepr. 14.10.2022
		bearb. 14.10.2022
		gepr. 14.10.2022

Vorhaben: German LNG-Terminal in Brunsbüttel

Planart: Brandschutzplan

Planinhalt: LNG-Lagertank T-221