

Höhe OK Gelände (DHHN92):	1.53	1.56	1.58	1.58	1.58	1.57	1.56	1.55	1.55	1.54	1.43	1.23	-0.10	1.59	1.65	1.70	1.70	1.68	1.65	1.63	1.63	1.63	1.62	1.60	1.60
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																									
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																									
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.46	-1.68	-1.60	-1.83	-2.09	-2.66	-3.13	-3.51	-3.80	-3.90	-3.83	-2.52	-4.16	-4.05	-3.85	-3.52	-3.07	-2.52	-1.88	-1.78	-1.60	-1.61	-1.37	-1.30
Länge :	0.00	3.00	5.44	6.73	6.87	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00	24.00	27.43	29.60	32.57	36.00	39.00	42.00	45.00	48.00	51.00	51.86	52.21	53.48	57.00	59.01

Legende:

Stadt/Gem.	—·—
Gemarkung	—··—
Flur	—···—
Flurstück	—
Flurstücksnummer	35/6
Zaun	
Topografie / Fahrbahnrand	
Freileitung	
Kabel	
Rohrleitung	
Richtfunk	
Kreuzungsnummer	001
Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61
Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15
dauerhafte Flächeninanspruchnahme	🟨
temporäre Flächeninanspruchnahme	▨
temporäres Durchleitungsbauwerk	▬
Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002
Kabelachse	
Kabel im Schutzrohr	
Kilometrierung	0+100

Längsschnitt

Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	- - - - - -

Anlage 12.6

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Kreuzungen von Anlagen Dritter
Detailpläne Kreuzung kleine Gewässer II.Ordnung
Kreuzung Nr. 201

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 201
Dokument-Nr. NL-DR-CO-HDD-0072-Rev2
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-201.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.04.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V.

Firma	Maßstab:	Einheit:
G.E.O.S. INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH	1:250	Meter

	Datum	Name
Bearb.	04.2019	Jennerjahn
Gepr.	04.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	25.04.2019 Erstelldatum 30.04.2019	G	01 von 01

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 201