

1	Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324 Portal-Portal
2	Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 Portal Uf Audorf - Portal Uf Flensburg
38	Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 M82-M85, bauzeitl. Freileitungsprovisorium für den Neubau LH-13-324, M86-M91
100	Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 M85-M86, bauzeitl. Freileitungsprovisorium für den Neubau LH-13-324, M90-M92

- | | |
|-----|---|
| 1 | Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324
Portal-Portal |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
Portal Uf Audorf - Portal Uf Flensburg |
| 38 | Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
M82-M85, bauzeitl. Freileitungsprovisorium für den Neubau LH-13-324, M86-M91 |
| 100 | Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
M85-M86, bauzeitl. Freileitungsprovisorium für den Neubau LH-13-324, M90-M92 |

[illegible]

Kreis ———— • ————
Stadt/Gem. ———— • ————
Gemarkung ———— • • ————
Flur ———— • • • ————
Flurstück —————
FFH-Gebiet —————
Grenze des Planfeststellungsverfahrens ■ ■ ■ ■ ■

 dauerhafte Flächeninanspruchnahme
  bauzeitliche Flächeninanspruchnahme
 dauerhafte Flächeninanspruchnahme/ Kompensationsmaßnahmen
  Schlauchleitung/Wasserhaltung

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

07.07.2017

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

07.07.2017

i.V. D. Jansen i.A. Dr. Bottger

enps	Deutschland GmbH Welfenstraße 20	Maßstab	Einheit
-------------	-------------------------------------	---------	---------

 Willenraustraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung	1 : 2000	Meter
---	----------	-------

01	1. Planänderung	23.11.2015	poka		Datum	Name
02	2. Planänderung	24.11.2015	poka			

02	Z. Planänderung	21.11.2016	poka	Bearb.	03.07.2017	poka
03	Umpl. M.088-M.091	03.07.2017	poka	Gepr.	05.07.2017	lp
	M.092-M.095	03.07.2017	poka	Gepr.	05.07.2017	lp

M.092 BW99 erga.	03.07.2017	poka	Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011
Umpl. Prov. BW38	03.07.2017	poka	Fachbereich TL	

Prov. BW100 neu	03.07.2017	poka
EGT-Wechsel	03.07.2017	poka



Tennet
Taking power further

	Mastbauflächen	03.07.2017	poka	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:

--	--

94
T1-41.00

93
T1-41.00

92
T1-41.00

91
T1-41.00

95
T1-41.00

weiter siehe Blatt 35 (Anl 5.1)

weiter siehe Blatt 33 (Anl.5.1)

93 bauzeitliche Grabenverrohrung auf 8m

Hinweise aus der Wasserwirtschaftlichen Unterlage Anlage 12:
Vorkehrungen zur bauzeitlich mobilen Wasserhaltung durch Saugwagen
und Auffangbehälter zur Errichtung der Masten 94 bis 96 (BW [1], LH-13-324)