Legende:

Grenzen:

Land · Kreis · Stadt/Gem. · Gemarkung · Flur · Flurstück

Zaun · Topografie

Freileitung · Kabel · Rohrleitung · Richtfunk

Kreuzungsnummer 001 · Flurstücksnummer 35/6

Flurstücks-Ordnungsnummer 1 · Eigentümer-Schlüsselnummer 2

Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1) 15 · Durchleitungsbauwerk

Abtrommelplatz mit Nummerierung

Trasse

Trassenachse

Schutzrohr / HD-Verfahren

Schutzrohr / offene Bauweise

Muffe mit Muffennummer

Kilometrierung

Trasse · **Regelquerschnitt**

temporäre Zuwegung

temporäre Flächeninanspruchnahme (Arbeitsbereich 20m)

Trassenachse

dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Schutzbereich 5m)

20.00 Arbeitsbereich · 5.00 Schutzbereich · 8.00 · 12.00 · 0.70 · 0.40 · ohne Maßstab

Entwässerung

Wasserlauf, offen, benutzt

Wasserlauf, verrohrt, benutzt

Referenzpunkt Übergabe-/Einleitungsstelle mit Nummerierung

● E 45.02

● Ü 45.02

HSP 29.1 — Hochspannungsgleichstromkabeltrasse Baeum - Büttel, 4 Leitungssysteme, Schutzstreifen 18m, *Kabeltrasse geplant, *LH-15-6005 SylWin alpha-Büttel, *LH-15-6001 HelWin alpha-Büttel (TenneT Offshore GmbH), *LH-15-6006 HelWin beta-Büttel

MSP 31.9 — Mittelspannungskabel, 20kV, Ltg. 60-060 ,A90035 mit Steuerkabel (Schleswig-Holstein Netz AG), Verlegetiefe ca. 1,00m

MSP 31.8 — Mittelspannungskabel, geplant (Schleswig-Holstein Netz AG)

FM 31.3 — Fernmeldebetriebskabel (Schleswig-Holstein Netz AG)

Statnett · TenneT · KFW

Anlage 4.1

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Lage- und Grunderwerbsplan Landtrasse

km 14+570 — km 15+390

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle:

Ersteller-Zeichnungs-Nr: LAYOUT_LP_Bl.21-27_13370-18250-PÄ.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 31.01.2019
DC Nordseekabel GmbH & Co.KG (NOKA)

i.A. Christian [signature]
i.V. [signature]

Firma	Maßstab:	Einheit:
G.E.O.S. Ingenieur-Gesellschaft mbH	1:1000	Meter

	Datum	Name
Bearb.	01.2019	Heinrich
Gepr.	01.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name
B	Aktual. Arbeitsbereich	28.01.19	Hei
A	Aktual. Arbeitsbereich	02.06.14	SBerg

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.01.2019 Erstelldatum 31.01.2019	G	23 von 83

Objektname: ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel: Lage- und Grunderwerbsplan