48	-363.50-	49N (Bau-Nr. 0159 049)	-374.81	50N (Bau-Nr. 0159 050)	-372.19-	51N (Bau-Nr. 0139 051)
WE100-23.00 /DA A-2-D-2013.1	LWL mit Vogelschutzmarkern	T2-27.00 DHL A-2-D-2013.1	LWL mit Vogelschutzmarkern	T2-29.00 DHL A-2-D-2013.1	LWL mit Vogelschutzmarkern	WE100-25.00 DA/ A-2-D-2013.1

Vegetation mit Seilabstand + 6.00m

Vegetation mit Seilabstand + 6.00m

50N.26









Schleswig-Holstein Netz AG

Anlage 5
Blatt 01/02

LÄNGENPROFIL

110-kV-Leitung Husum - Breklum

LH-13-139

Abschnitt: Mast 48 - Mast Nr. 51N

Maßstab der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	:	DIN EN 50341-2-4: 2019 Eislastzone E2 Windzone W4
Gestänge	:	A-2-D-2013.1 (Mk8.-MS1N)
Leiterseil	:	2x3x2 565-AL1/72-ST1A, 2-arr Bundel hor/400, MZS=66,0N/mm² (Mk8.– MS1N)
Erdseil	:	
Luftkabel/sonstige Belegung	:	2x LWL OPGW DISIbb 48 SMF (92-AL3/49-A20SA-10.2), MZS=64,0N/mm² (Mk8-MS1N)
Kettenlänge	:	DA: L = 3.59m G = 1050N (Mk8.MS1N) DHL: L = 2.10m G = 560N (MS1N.MS1N)
Seitliche Überhöhung	:	10.10 m rechts, – – – – – – oder 10.10 m links – – – – – – aufgenommen
Datum der Profilaufnahme	:	

Zeichen- und Planerklärung siehe Erläuterung zur Anlage 5

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn,
Schleswig-Holstein Netz AG — 09.10.2020

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wallenfelsstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab
Länge 1 : 2000
Höhe 1 : 200

Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	30.09.2020	Gerhold
Gepr.	02.10.2020	Pörtsch
Norm	DIN EN 50341-2-4: 2019	
Objekt	110-kV-Ltg. Husum - Breklum LH-13-139	

Schleswig-Holstein Netz AG

Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt:	01/02