

JAMGewe

Nummer Immissionsort	Abschnitt		Immissionsort (Definition nach ATKIS)	Magnet. Feld (B-Feld) max. Normlast (2.216 A) [μT]	Magnet. Feld (B-Feld) Ausnahmefall (2.880 A) [μT]	Elektr. Feld (E-Feld) max. Normlast (2.216 A) [kV/m]	Elektr. Feld (E-Feld) Ausnahmefall (2.880 A) [kV/m]	Geräusch- entwicklung (TA-Lärm) *	Richtwert lt. TA-Lärm (Abschnitt 6) [db(A)]	Differenz [db(A)]	Bemerkung
	von Mast	nach Mast									
1	48	51N	Wohnbaufläche	0,44	0,50	0,03	0,03	21	40	19	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (EG)
2	48	51N	Fläche gemischter Nutzung	2,30	2,91	0,09	0,09	22	45	23	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (EG)
3	48	51N	Industrie und Gewerbe	0,17	0,21	0,01	0,01	14	50	36	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (EG)
4	48	51N	Wohnbaufläche	1,39	1,79	0,06	0,06	16	40	24	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (EG)
5	48	51N	Wohnbaufläche	0,36	0,47	0,01	0,01	12	40	28	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (EG)
6	51N	52N	Wohnbaufläche	9,23	12,00	0,46	0,46	10	40	30	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (EG)
7	51N	52N	Wohnbaufläche	6,95	9,09	0,40	0,40	9	40	31	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (EG)
8	52N	UW Breklum	Wohnbaufläche	8,69	11,37	0,49	0,49	8	40	32	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (EG)

Hinweise/Bemerkungen:

* Beinhaltet bereits den Zuschlag zur Tonhaltigkeit von 3 dB(A)

maßgebliche Richtwerte gemäß Immissionsort (nachts)	Definition nach ATKIS	Definition nach TA Lärm (Tab. Abs. 6)
40 dB(A)	Wohnbaufläche	Kleinsiedlungsgebiete
45 dB(A)	Fläche gemischter Nutzung	Mischgebiete, Dorfgebiete
50 dB(A)	Industrie und Gewerbe	Gewerbegebiete