

1	Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324 Portal-1, 110-kV-Mitnahme Nr. 102 M17-M17, 110-kV-Mitnahme Nr. 102 M28-M28
2	Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 M15-M21 bleiben bestehen-Rückbau der 220-kV-Systeme, Nutzung der freien Systeme durch SH Netz AG
11	Rückbau der 110-kV-Bahnstromleitung Neumünster-Jübek, BL 579 M76-M91, M76 und M91 bleiben für neuen Anschluss bestehen
13	Rückbau der 110-kV-Leitung Audorf-Schuby, LH-13-101 M16-M26, Gefänge wird zwischen M17-M24 zurückgebaut
15	Umbau der bestehenden 220-/110-kV-Gemeinschaftsleitung, LH-13-205, LH-13-102 Umbau auf 4-Systeme 110-kV-Leitung LH-13-101, LH-13-102, M14a(Abzw. Weigst, Neubau)-M22a(Abzw. Weigst, Neubau)

- | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------|
| ① | Eigenumschlüsselnr. | Kreis | _____ |
| ② | Grundstücksordnungsnr. | Stadt/Gem. | _____ |
| 99 | Flurstücksnummer | Gemarkung | _____ |
| | | Flur | _____ |
| ☒ | Abspannmast | Flurstück | _____ |
| ☐ | Tragmast | FFH-Gebiet | _____ |
|  | Rückbau 220-kV-Leitung | Grenze des | _____ |
| ⊗ | Bauwerksnummer, siehe Anl. 8.1 | Planfeststellungsverfahrens | _____ |
- Rechtserwerb:**
- | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
|  | dauerhafte Flächeninanspruchnahme |  | bauzeitliche Flächeninanspruchnahme |
|  | dauerhafte Flächeninanspruchnahme/ |  | Schlauchleitung/Wasserhaltung |

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

07.07.2017

i.V. Dr. Jansen i.A. Dr. Böttger

	Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung	Maßstab 1 : 2000	Einheit
---	---	---------------------	---------

01	1. Planänderung	23.11.2015	poka		Datum	
02	2. Planänderung	21.11.2016	poka	Bearb.	03.07.2017	poka
03	Umpl. M.022	03.07.2017	poka	Gepr.	05.07.2017	lp
	Umpl. BL.579	03.07.2017	poka	Norm	DIN EN 50341-3-4: 0	

				Fachbereich TL	
--	--	--	--	----------------	--



Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------

weiter siehe Blatt 9 (Anl.5.1)

Hinweise aus der Wasserwirtschaftlichen Unterlage Anlage 12:
Vorkehrungen zur bauzeitlich mobilen Wasserhaltung durch Saugwagen
und Auffangbehälter zur Errichtung der Masten 21 bis 24 (BW [1], LH-13-324)
Masten 85a bis 89a (BW[10], BL579)