

Gefährdungsbeurteilungen Breich Umspannwerke

Nr.	Titel	Bereich	zuständig	Inhalt	gültig ab
1	Abfallsammelstelle	BZ Le/Ba	NUX SG	Befüllen von Abfallcontainern, Abfallbehältern	24.03.2015
2	Anschließen Betreiben Notstromdiesel	BZ Le/Ba	NUX SG	Bei notwendigem Anschluss einer mobilen NSA Herstellung der Leitungsverbindungen (Stromversorgung, Kommunikation) von der mobilen NSA zum Betriebsgebäude im UW. Inbetriebnahme NSA. Betrieb und Überwachung NSA.	24.03.2015
3	Arbeiten an Batterien	BZ Le/Ba	NUX SG	Instandhaltung, Wartung und Erneuerung von stationären Batterieanlagen	24.03.2015
4	Arbeiten an Druckluftverdichtern	BZ Le/Ba	NUX SG	Instandhaltungs-, Wartungs- und Montagearbeiten an Druckluftverdichtern	24.03.2015
5	Arbeiten an elektrischen Hochspannungsanlagen und Geräten	BZ Le/Ba	NUX SG	Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektr. Hochspannungsgeräten wie z. B. Transformatoren, Spulen, Drosseln, Kondensatoren, Leistungsschaltern, Wandlern und Trennern	24.03.2015
6	Arbeiten an Erdungsanlagen	BZ Le/Ba	NUX SG	Erneuern, reparieren und kontrollieren von Erdungsanlagen.	24.03.2015
7	Arbeiten an Gasräumen, Anlagen die SF6-Zersetzungsprodukte enthalten	BZ Le/Ba	NUX SG	Abpumpen von SF6-Gas mit dem Gaswartungsgerät Belüften und Öffnen des Gasraumes Entfernen von festen Zersetzungsprodukten Durchführung der Instandhaltungsarbeiten	24.03.2015
8	Arbeiten an Gruben, Schächte, usw	BZ Le/Ba	NUX SG	Montage, Demontage, Inbetriebnahme von Kabeln/Kabelanlagen einschließlich Wartung und Störungs-beseitigung. Inspektion und Entleeren der Ölauffanggruben. Regelmäßige Sichtkontrolle mit Abpumpen des Regen- oder Oberflächenwassers. Einstieg in Bauwerke zum Ablesen bzw. Wechseln von Zähleinrichtungen.	24.03.2015
9	Arbeiten an Kondensatoren	BZ Le/Ba	NUX SG	Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Kondensatoren.	24.03.2015
10	Arbeiten an und in Kondensatoranlagen	BZ Le/Ba	NUX SG	Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektr. Hochspannungsgeräten	24.03.2015
11	Arbeiten auf Leitern, Tritten, Gerüsten	BZ Le/Ba	NUX SG	Anlege-, Stehleitern, Tritte, Gerüste im Gebäude und in der Freiluftanlage	24.03.2015
12	Arbeiten im UW Allgemein	BZ Le/Ba	NUX SG	Allgemeine Tätigkeiten, z.B. Begehungen und Kontrollgänge	24.03.2015
13	Arbeiten mit Fahrzeugkran	BZ Le/Ba	NUX SG	Ladearbeiten mit dem am Fahrzeug angebaute Ladekran.	24.03.2015
14	Arbeiten mit Flurförderzeugen	BZ Le/Ba	NUX SG	Bedienen und Warten der Fahrzeuge, Lade-, Mäh- und Transportarbeiten.	24.03.2015
15	Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern	BZ Le/Ba	NUX SG	Reinigung von Betriebsmitteln, Gebäudeteilen und Fahrzeugen	24.03.2015
16	Arbeiten mit Hubarbeitsbühne	BZ Le/Ba	NUX SG	Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne im Umspannwerk, im Bereich von Freileitungen u. ä.	24.03.2015
17	Arbeiten mit Hydraulikpressen	BZ Le/Ba	NUX SG	Pressen mit Hydraulikpresse.	24.03.2015
18	Arbeiten mit stationären Krananlagen	BZ Le/Ba	NUX SG	Arbeiten mit stationären Krananlagen	24.03.2015
19	Arbeiten mit trennenden zerspanenden schweißenden Geräten	BZ Le/Ba	NUX SG	Bearbeiten von Material mit trennenden, zerspanenden und schweißenden Geräten. Auswechseln und Anbringen von Bauteilen.	24.03.2015
20	Arbeiten mit Winden, Hub- und Greifzügen	BZ Le/Ba	NUX SG	Ziehen, Heben und Senken von Lasten	24.03.2015
21	Arbeiten mit Zwei-Komponenten-Vergußmasse	BZ Le/Ba	NUX SG	Herstellen von Kabelverbindungen, Reparaturen an Kabeln.	24.03.2015
22	Arbeiten Ölabscheidern	BZ Le/Ba	NUX SG	Inspektion, Wartung und Störungsbeseitigung der Ölabscheider (z. B. Funktionskontrolle, Entleerung des Ölabscheiders, Reinigung, Prüfung der Dichtheit, Feststellung der Schlammhöhe).	24.03.2015

Gefährdungsbeurteilungen Breich Umspannwerke

Nr.	Titel	Bereich	zuständig	Inhalt	gültig ab
23	Arbeiten Prüfen, Messen, Störungsbehebung	BZ Le/Ba	NUX SG	Prüfen, Messen, Störungsbehebung inkl. Lötten	24.03.2015
24	AuS	BZ Le/Ba	NUX SG	Arbeiten unter Spannung (AuS) mit besonderen organisatorischen und technischen Maßnahmen	24.03.2015
25	Ausholungsarbeiten	BZ Le/Ba	NUX SG	Bewuchs im Schutzbereich kürzen bzw. entfernen, häckseln.	24.03.2015
26	Beseitigung von Mäusekot	BZ Le/Ba	NUX SG	Mit Staubsauger absaugen oder Betriebsmittel, Böden, Schächte und Doppelböden feucht wischen sowie Entsorgung von Kadavern	24.03.2015
27	Betreten von Innenräumen nach Brandeinwirkung	BZ Le/Ba	NUX SG	Inspektion nach Bandeinwirkung. Beseitigung von Brandrückständen,	24.03.2015
28	Bewegen auf Verkehrsflächen	BZ Le/Ba	NUX	Gehen und Fahrradfahren auf Verkehrswegen.	24.03.2015
29	Büroarbeiten_Bildschirm	BZ Le/Ba	NUX	Arbeiten am PC. Bürotätigkeiten, Besprechungen	24.03.2015
30	Erden und Kurzschließen mit Erdungsgarnituren	BZ Le/Ba	NUX SG	Anbringen und Entfernen von Erdungsgarnituren aufgrund von Montagearbeiten unter Anwendung der 5 Sicherheitsregeln. Beispiele: Öffnen/Schließen von Stromschlaufen, Ausbau/Einbau von Stromwandlern.	24.03.2015
31	Fahrzeugbenutzung	BZ Le/Ba	NUX	Führen des Fahrzeugs. Be-/ Entladen und Transportieren von Werkzeugen und Geräten. Sicherheitscheck am Fahrzeug und Anhänger. Betanken von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Ladung sichern.	24.03.2015
32	Inspektion, Instandhaltung SF6- gefüllter Geräte, Anlagen	BZ Le/Ba	NUX SG	Inspektion im Rahmen der Stationskontrolle wie z.B. Kontrolle des SF6-Drucks, ggf. nachfüllen von SF6. Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Herstellervorgaben.	24.03.2015
33	Kabel und Leitungen verlegen	BZ Le/Ba	NUX SG	Kabelkanäle und –schächte aufdecken. Kabelzugarbeiten. Verlegung auf Pritschen und in Zwischenböden. Anschluss an Betriebsmitteln und Anlagen. Tiefbauarbeiten.	24.03.2015
34	Lagerarbeiten	BZ Le/Ba	NUX SG	Lagerarbeiten	24.03.2015
35	Lasten bewegen von Hand	BZ Le/Ba	NUX	Anheben, transportieren / tragen und absetzen von Lasten per Hand.	24.03.2015
36	Montagearbeiten	BZ Le/Ba	NUX SG	Montage- und Verdrahtungsarbeiten mit Montagewerkzeugen und -geräten	24.03.2015
37	Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3	BZ Le/Ba	NUX	Büro, Betriebsräume, Steuerzellen, usw.	24.03.2015
38	SF6-Schaltanlagen nach Störungen	BZ Le/Ba	NUX SG	Im Zuge einer Störungsmeldung muss für die Aufklärung der Störung der Schaltanlagenraum von einem beschäftigten nach Freischaltung und Freigabe durch die Feuerwehr betreten werden. Dabei ist die Anlage in Augenschein zu nehmen und das Ausmaß der Störung festzulegen.	24.03.2015
39	Übersetzen mit Boot	BZ Le	NUL SG	Einsatz eines Binnenmotorboots auf der Elbe zum Transfer von Mitarbeitern und Material	24.03.2015
40	Umgang mit Gefahrstoffgebinden	BZ Le/Ba	NUX SG	Verarbeiten, verwenden und transportieren, ein- und auslagern, betanken und umfüllen von Gefahrstoffen.	24.03.2015
41	Verhalten im Umspannwerk im Brandfall	BZ Le/Ba	NUX SG	Freischalten von Stromkreisen (5 Sicherheitsregeln). Feuerwehr-Einsatzleiter einweisen. Zufahrts- und Arbeitsbereiche der Feuerwehr zuweisen. Öffnen des UW-Tores für die Feuerwehr. Hinweis (wenn im Brandfall selber im UW): Nur Entstehungsbrände selber löschen (z. B. Betriebsmittel, Gebäude, Flächenbrand). Personenschutz steht über dem Schutz von Sachwerten. Ansonsten Notruf absetzen: Feuerwehr 112.	24.03.2015
42	Warn-Verbots-Gebotsschilder alt_neu	BZ Le/Ba	NUX	Anwendung von Warn-, Verbot- und Gebotsschildern in Betriebsanlagen	24.03.2015
43	Winterdienst	BZ Le/Ba	NUX	Schneeräumen mit Schneefräse, Schneepflug und sonstigen Geräten.	24.03.2015