



Entlastungsbauwerk 5:
 D = 2,99 m
 S1 = 0,67 m
 S2 = 0,57 m


Regenklärbecken 5:
 D: 2,99m
 S: -1,12m
 Typ: z.B. Mall Umweltsysteme, ViaTub 18L 133
 Q_{krit} = 59,96 l/s
 Q_{max} = 74,00 l/s




DRAUFSICHT 1:50



SCHNITT 2-2 1:50




SCHNITT 1-1 1:50



SCHNITT 3-3 1:50

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
e	Unterschrift Antragsteller eingefügt	21.04.2022	Bernholt
d	Unterschriftsfeld eingefügt	07.04.2022	Bernholt
c	KMT Logo geändert	16.03.2022	Bernholt
b	Stahlbetonplatte mit Pfählen	03.03.2021	Bernholt
a	Vergrößerung Zulauf, Anpassung der Bauwerke	19.05.2020	Yampen

PROJEKT NR. / ZEICHNUNG NR.
 707118 / 1-3-0-14e



ANTRAGSTELLER:

Lübeck, den 08.04.2022 H. Lehmann
 Datum, Unterschrift

GENEHMIGUNGSZEICHNUNG - ANLAGE 5n

AUFTRAGGEBER:



BAUWERK:

Erweiterung Lehmannkai 1+

DARSTELLUNG:

Entlastungsbauwerk und
 Regenklärbecken 5

DATUM	GEZEICHNET	BEARBEITET	GEPRÜFT	MASSTAB	PROJEKT NR. / ZEICHNUNG NR.
06.02.2020	Bartczak	Dähn	Steinberg	1:50	707118 / 1-3-0-14e
PB	53				

KMT PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH



ARCHITEKTEN + INGENIEURE · ERDKAMPFSTRASSE 49, 22335 HAMBURG · TEL. +49 40 500 573-0 · INFO@KMT-AL.DE

H/B = 397 / 597 (0.24m²)

Allplan 2018